

## Protokol o zkoušce vzorku č. 2016/0660

**Zadavatel:** Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.  
Černošská 1600  
25613 Benešov

Místo odběru: Odlochovice, čp.14,

Klasifikace vzorku: Pitná voda

Členění: voda pitná, veřejné zásobení

Odběr provedl: Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

Datum odběru: 06.06.2016 09:00

Datum příjmu: 06.06.2016 12:30

Ukončení: 13.06.2016

Strana: 1 / 1

Název stanovení	Jednotky	Výsledek	Metoda	NM	Limit
* teplota vzorku	°C	6,5	SOP 19		
pach		příjatelný	SOP 1		0
chuť		příjatelná	SOP 25		0
barva	mg/l Pt	2,5	SOP 2	± 10 %	20
zákal	ZF(n)	1,3	SOP 3	± 5 %	5
pH		7,4	SOP 4	± 0,1	6,5-9,5
chem. spotř. kysl.	mg/l	0,51	SOP 6	± 5 %	3
železo	mg/l	< 0,050	SOP 10		0,2
amonné ionty	mg/l	< 0,050	SOP 12		0,5
dusitany	mg/l	0,016	SOP 13	± 5 %	0,5
dusičnany	mg/l	44,7	SOP 30	± 10 %	50
konduktivita	mS/m	38,40	SOP 17	± 3 %	125
chlor volný	mg/l	< 0,050	SOP 16		0,3
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0
počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	1	SOP 22	± 20 %	40
počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	0	SOP 22		200

Stanovené parametry odpovídají požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb.

Metody nepodléhající ověření ASLAB jsou označeny \* před názvem.

U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení analýzy.

Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.

Limitní hodnoty převzaty z vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vo

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

V Benešově 29.06.2016

vedoucí laboratoře : Ing. Syslová



VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST BENEŠOV  
s.r.o.  
Černošská 1600, 256 13 Benešov  
tel. 840 205 35 865 DIČ CZ47535865  
- 18 -