

## Protokol o zkoušce vzorku č. 2026P0709

**Zadavatel: Obec Jankov**  
Na náměstí 14  
25703 Jankov

Místo odběru: Odlochovice, ÚV,

Klasifikace vzorku: Pitná voda

Členění: U - upravená voda

Odběr provedl: Aneta Adamová, VHS Benešov a.s.

Datum odběru: 27.04.2026 08:50

Datum příjmu: 27.04.2026 13:00

Ukončení: 04.05.2026

Strana: 1 / 2

Název stanovení	Jednotky	Výsledek	Metoda	NM	Limit
* teplota vzorku	°C	<b>6,2</b>	SOP 19		
pach		<b>příjatelný</b>	SOP 1		0
chuť		<b>příjatelná</b>	SOP 25		0
barva	mg/l Pt	<b>2,5</b>	SOP 2	± 10 %	20
zákal	ZF(n)	<b>0,4</b>	SOP 3	± 5 %	5
pH		<b>6,6</b>	SOP 4	± 0,1	6,5-9,5
chem. spotř. kysl.	mg/l	<b>1,06</b>	SOP 6	± 5 %	3
železo	mg/l	<b>0,045</b>	SOP 10	± 5 %	0,2
amonné ionty	mg/l	<b>&lt; 0,050</b>	SOP 12		0,5
dusitany	mg/l	<b>&lt; 0,015</b>	SOP 13		0,5
dusičnany	mg/l	<b>43,3</b>	SOP 30	± 10 %	50
konduktivita	mS/m	<b>36,60</b>	SOP 17	± 3 %	125
chlor volný	mg/l	<b>0,10</b>	SOP 16	± 10 %	0,3
chloridy	mg/l	<b>22,00</b>	SOP 9	± 5 %	250
Escherichia coli	KTJ/100 ml	<b>0</b>	SOP 37		0
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	<b>0</b>	SOP 37		0
enterokoky	KTJ/100 ml	<b>0</b>	SOP 21		0
počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	<b>1</b>	SOP 22	± 20 %	40
počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	<b>10</b>	SOP 22	± 20 %	200
* Clostridium perfringens	KTJ/100 ml	<b>0</b>	SOP 26		0
živé organismy	jedinci/ml	<b>0</b>	SOP 36		0
mikroskopický obraz	jedinci/ml	<b>0</b>	SOP 36		50
abioseston	%	<b>1</b>	SOP 35	± 10 %	5

Limitní hodnoty převzaty z vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

U vzorků vzorkovaných neposouzeně neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení posouzení zkoušky.

Metody nepodléhající posouzení ASLAB jsou označeny \* před názvem.

Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.

Metody nepodléhající posouzení ASLAB jsou označeny \* před názvem.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý. V případě, že odběr vzorku provedl "Zákazník" - datum a čas odběru je dle vyjádření subjektu, který odběr provedl.